

Handläggare
Linn Forssbeck
Telefon: 0852213511**Till**
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Slutrapport avseende provtagning vid plaskdammar 2022

Förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga slutrapport för plaskdammar 2022 till handlingarna.

Ärendet

Slutrapporten visar det samlade resultatet av årets vattenkvalitetsmätningar och inspektionsrapporter. Analys av vattenprover har genomförts under plaskdammsäsongen, 1 juni – 31 augusti, där prover har tagits i stadsdelens plaskdammar.

Resultat av avvikelser

Resultatet redovisas i form av antal vattenavvikelser per plaskdamm i nedan tabell samt rapportering från utförarentreprenad (SKÅ). Samtliga plaskdammar var öppna vid säsongstarten. Inga avvikelser vad gäller bakterier har förekommit i plaskdammarna Soltunet, Nydal och Spånga By. Däremot har det förekommit kraftiga överskridanden av dels heterotrofa bakterier och dels pseudomonas aeruginosa (jordbakterier) i Erikslunds plaskdamm. Detta resulterade i att Erikslund fick stänga ned en kortare period under säsongen. Samtliga plaskdammar utom Nydal har haft avvikelser vad gäller för höga pH-värden.

Utförarentreprenör har rapporterat att det förekommit driftstörningar i rapporteringssystemet Driftportalen under säsongen vilket har påverkat rapporteringsfrekvensen.

Tabell 1. Visar antal tillfällen med överskridanden per damm i stadsdelsområdet. Odlingsbara heterotrofa bakterier benämns "HB" och/eller Pseudomonas Aeruginosa som "PA. Överskridande av pH-värdet bedöms inom spannet ringa till allvarlig.

Plaskdamm	HB	PA	pH 7,6-7,8 (ringa)	pH >7,8 (allvarlig)	Total andel avvikelse per plaskdamm
Erikslund	1	2	1	-	3
Soltunet	-	-	1	1	2
Nydal	-	-	-	-	-
Spånga By	-	-	2	1	3
Summa:	1	2	4	2	9

Analys

Antalet överskridanden har varit förhållandevis få och under denna säsong och endast Erikslund har haft avvikelser vad gäller bakterieöverskridanden. Dock var avvikelsen av allvarlig nivå vilket resulterade i att plaskdammen fick stänga en period.

Utförarentreprenör genomförde åtgärder enligt föreskrifter och inga ytterligare åtgärder genomfördes eller planeras.

För att hålla plaskdammarna i drift kommande säsonger behöver samtliga plaskdammar ha så bra förutsättningar som möjligt. De förutsättningar som krävs är fortsatt modern rening, smart utformning och materialval av omkringliggande ytor samt att städningen av dessa fungerar på ett tillfredsställande sätt. Stadsdelsförvaltningen kommer under kommande säsong se över plaskdammarna med samma regelbundenhet som tidigare.

Victoria Callenmark
Stadsdelsdirektör
Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning

Jonas Eliasson
Avdelningschef
Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Victoria Callenmark, Stadsdelsdirektör	2022-11-30
Jonas Eliasson, Avdelningschef	2022-11-29