

Handläggare
Yassine Kazi-Tani
Telefon: 08-50827858858**Till**
Idrottsnämnden
2025-05-27

Skrivelse om luftkvalitetsmätning vid Tellusborgshallen

Svar på skrivelse från Leif Söderström (SD) och Roine Löfgren (SD)

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen

Sammanfattning

Förvaltningen genomför inga egna mätningar på luftkvalitén i anslutning till idrottsanläggningarna och redovisar därför i sitt svar de åtgärder som genomförs för att säkerställa bra luftkvalité vid Tellusborgshallen.

Ärendet

På nämndsammanträdet 25 mars 2025 lämnade Leif Söderström (SD) in en skrivelse om luftkvalitetsmätning vid Tellusborgshallen.

I skrivelsen önskas svar på följande frågor:

- Vilka värden visar luftkvaliteten i direkt anslutning till Tellusborgshallen?
- Vilka högsta värden har uppmätts gällande pm10, pm2,5 samt NO2?
- Vilka tider på dygnet når de högsta värdena?
- Påverkar årstiderna uppmätta värden?
- Vilka åtgärder är vidtagna för att säkra luftkvaliteten i idrottsanläggningen?

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Ekonomiavdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Idrottsförvaltningen utför inga mätningar på luftkvaliteten i anslutning till idrottsanläggningarna. Samtliga idrottsanläggningar genomgår däremot en så kallad OVK besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll). Vid Tellusborgshallen har en förstagångsbesiktning genomförts av en certifierad ventilationskontrollant och visat en godkänd luftkvalité i anläggningen. Idrottsanläggningen kommer sedan att genomgå en ventilationskontroll med jämna intervaller. Det är fastighetsägaren som ansvarar för ventilationskontrollen och därmed även för luftkvaliteten.

Tellusborgshallen ligger intill motorvägen E4an där buller samt kvävedioxid och andra partikelföroreningar är högre än genomsnittet i staden men där miljökvalitetsnormen klaras. Vid byggnationen av idrottsanläggningen har projektet tagit hänsyn till den geografiska placeringen av idrottsanläggningen och vidtagit åtgärder för att säkerställa en bra ljudisolering och bra luftkvalité. Tellusborgshallen har ljudisolering mot motorvägen och ventilationssystem med partikelfilter av högsta kvalitet.

Tilluften dvs uteluften flödar igenom ett filter som rengör eventuella luftföroreningar och andra partiklar. Det är standardfilter för luftföroreningar PM 2,5 och PM10. Anläggningar där större volympartiklar och luftföroreningar kan uppstå behöver byta ut filter oftare. Idrottsförvaltningen i samråd med fastighetsägaren som ansvarar för driften kommer därför att byta ut filtret med tätare intervall vid Tellusborgshallen i syfte att bibehålla bra luftkvalité.

Marina HögländMarina
Högländ
Idrottsdirektör
Idrottsförvaltningen

Susanne Olsson

Avdelningschef
Ekonomiavdelningen

Bilagor

1. Skrivelse om luftkvalitetsmätning vid Tellusborgshallen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Marina Högland, Idrottsdirektör	2025-05-15
Susanne Olsson, Avdelningschef	2025-05-15