

stadsmuseet@stockholm.se

Fastighet: Alstavik 1
Adress: Alstaviksvägen 11A
Stadsdel: Långholmen

Ärendet avser Installation av ventilationsaggregat/luftvärmepump

Sökande Fastighetskontoret, Jesper Reidar Forsell
Fleminggatan 4
11226 Stockholm
Telefon 0761226804

Bilagor till remiss

Remissen ska besvaras inom **2** veckor från denna skrivelses datum.

Åtgärden bedöms

☐	Varsam och icke förvanskande	☒	Åtgärden tillstyrks
☐	Ovarsam	☐	Åtgärden avstyrks
☐	Förvanskande		

Motivering

Stadsmuseet har ingen erinran mot förslaget och bedömer att det är förenligt med PBL 8:e kap, 13, 14 och 17. Museet vill dock påpeka att åtgärden måste ske på så sätt att karm ej påverkas, samt att stående spröjs bör bevaras, genom att hål för avluft och utluft görs på ömse sidor om denna..

☐	Yttrande enligt bilaga
☐	Innan åtgärden utförs önskar museet möjlighet att dokumentera.

2026-06-04

Granskad av

Datum

Handläggare

Per Olgarsson

Telefon

Namnförtydligande

Stadsbyggnadskontoret

Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
bygglov.stockholm

Remissvaret skickas till

Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314,
104 20 Stockholm eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se