

Handläggare
Birgitta Andersson
Telefon: 0850828445

Till
Fastighetsnämnden
2018-10-16

Ansökan om att få spänningshöja en befintlig 220 kV ledning till 400 kV, avser en markkabel från Skanstull till Örby i Stockholms kommun, Stockholms län.

Remissvar

Förslag till beslut

Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Sammanfattning

En förstärkning av energiförsörjning till nya bostadsområden ser kontoret som ett angeläget projekt. Inom berört område förvaltar kontoret två fastigheter med barn- och ungdomsverksamhet; Enskedehallen och ridanläggningen vid Enskede Gård.

Ärendet

Bakgrund

Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att få spänningshöja en 3,5 kilometer lång ledning från 220 kV till 400 kV. Ansökan avser en markkabel som ligger 25 meter under jord i en tunnel som går mellan Skanstull och Örby. Syftet med förändringen är att säkerställa energiförsörjningen för nya bostadsområden. Förändringen innebär inte något fysiskt ingrepp då ingen ny kabel ska läggas i tunneln. Spänningshöjningen sker istället i befintlig kabel som är konstruerad för att klara 420 kV.

Synpunkter och förslag

En förstärkning av energiförsörjning till nya bostadsområden ser kontoret som ett angeläget projekt. I ansökan är berörda området preliminärt angivet på grund av att den faktiska tunneldragningen faller under sekretess. Kontoret bedömer att några av kontorets fastigheter kan vara belägna i närheten av tunneln; det gäller Skanskvarnen och Enskedehallen vid Gullmarsplan, delar av Slakthusområdet samt ridanläggningen vid Enskede Gård.

I begäran från Energimarknadsinspektionen ska fastighetsägare ange särskilt om ledningen passerar skolor, förskolor och liknande verksamhet. Barn- och ungdomsverksamhet bedrivs framförallt i Enskedehallen och vid Enskede Gårds ridanläggning. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning anges att den samlade bedömningen är att spänningsökningen i markabeln i tunneln inte kommer att medföra någon påverkan och därmed heller inte några konsekvenser för natur-, kultur- eller vattenmiljöer, rekreationsområden, landskapsbild, sociala aspekter, människors hälsa, infrastruktur och planförhållanden, bebyggelse-, boende- och arbetsplatsmiljö, olycksrisk eller riksintressen.

Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Öttenius	2018-10-03
Carina Jonsson	2018-10-03