Körväg för insats inom kontorsbyggnaden.

Närmsta brandpost ska finnas inom 75 meter från uppställningsplats.

Närmsta brandpost ska finnas inom 75 meter från uppställningsplats.

Körväg för insats inom bostäder, framkomst för räddningstjänst ska vara möjlig

Uppställningsplats

Uppställningsplats på BK2-väg utgör inget generellt problem

Uppställningsplats

Dimensioner för uppställningsplats bör vara tillräckliga för vändning med räddningsfordon

Byggnaderna förväntas inte utrymma med hjälp av räddningstjänsten varpå uppställningsplatser för stegbil ej är nödvändiga

Från uppställningsplats till angreppspunkt (huvudentrén), ska avståndet understiga 50 meter.

ANGÖRING TAXI & RH

NY ANGÖRING TAXI & RH

Miljörum

HKP

huvudentre bostäder

huvudentre kontor

+26,3

+37,23

II

XIV

+71,23

+37,23

III

+25,5

+25,2

+24,87

+24,44

+24,7

1/20

1/50

+24,7

+24,7

IV +42,05

+23,65

II

+34,05

+25,05

+24,15

1/20

2,5

2,3

2,42

Enligt nuvarande ritningsunderlag finns det inga krav på en eventuell anläggning av räddningsväg eller särskilda uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon.

Avstånd till angreppspunkter och brandposter från befintliga uppställningsplatser ska säkerställas. Dvs. 50 m till angreppspunkt respektive 75 m till närmsta brandpost.

Tillträdesväg genom portik innebär inga ytterligare krav på konstruktionen, då räddningspersonal har tillgång till angreppspunkt från två håll.

Byggnadens utformning ställer särskilda krav på installationer (såsom stigarledning och räddningshiss) som ska beaktas i senare projekteringsskede. Detta gäller för invändig insats av räddningspersonal.

Generellt utgör befintlig planering av byggnadsvolymer inga problem för räddningspersonal vid en eventuell räddningsinsats.

BRANDSKYDDSLAGET

Ritningsgranskning

Uppdrag:	Uppdragsnr:
Kabelverket 2	112973
Datum:	Handläggare:
2020-02-27	Jakob Kullmann
Skiss:	Internkontroll:
Räddningstjänst	Erik Hall Midholm

Förklaringar:

Angreppsväg

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-05-27, Dnr 2018-18246