

## Beslut om dispens för arkivförvaring hos utförarenheter

### Nämnd/bolag/stiftelse

Södermalms stadsdelsnämnd

### Beslutets omfattning

Södermalms stadsdelsförvaltning har inkommit med en ansökan om dispens från arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015:27) rörande arkivförvaring. Arkivreglernas 1 kap 5 § anger att Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:04) ska tillämpas när det gäller tekniska krav för arkivförvaring.

Allmänna handlingar ska förvaras i arkivlokal eller arkivskåp som ger ett skydd som tillgodoser bestämmelserna avseende säker förvaring av arkiv i 4 kap RA-FS 2013:4. Vid utplacering av arkivskåp ska hänsyn tas till:

- Tillgrepp och obehörig åtkomst
- Brand, brandgas och skadlig upphettning
- Vatten och skadlig fukt
- Skadlig klimat- och miljöpåverkan

Riksarkivets tekniska föreskrifter avseende arkivlokaler och arkivförvaring ställer krav på brandklass EI 120. Södermalms stadsdelsförvaltning begär i sin ansökan dispens för den lägre brandklassen EI 60.

Detta beslut omfattar arkivskåp placerade på förvaltningens utförarenheter enligt specificerade platsangivelser och våningsplan i ansökans bilagda ritningar. Skåpen som ansökan avser är utförda i brandklass EI 60, med undantag av ett fåtal skåp som har brandklass EI 90/90 P.

Förvaltningen anger att handlingar förvaras i utförarenheternas arkivskåp i två år och flyttas därefter till godkänd arkivlokal.

Beslut om dispens för arkivskåp avser följande adresser och utförarenheter:

- **Timmermansgatan 27**, Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende. Arkivskåp är placerade på våning 4, 5 och 6.
- **Nytorrgsgatan 44**, Nytorrgsgårdens vård- och omsorgsboende. Arkivskåp är placerade på våning 3 och 4.
- **Folkskolegatan 30**, Bergsunds vård- och omsorgsboende. Arkivskåp är placerade på våning 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
- **Tideliusgatan 7**, Katarinagårdens vård- och omsorgsboende. Arkivskåp är placerade på våning -1, 1, 2, 3, 4 och 5.
- **Lignagatan 6**, Hornstulls servicehus inkl träffpunkten Lusthuset. Arkivskåp är placerade på våning 1.
- **Krukmakargatan 35 D**, Stödets Servicebostad LSS. Arkivskåp är placerade på våning 6.
- **Brännkyrkagatan 74**, utförare för arbetsmarknadsinsatser. Arkivskåp är placerade på våning 1.
- **Tjärhovsgatan 32 A**, Öppenvårdens utförarenhet. Arkivskåp är placerade på våning 1.

Förvaltningen har i sin dispensansökan angett att samtliga utförarenheter har kompenserande åtgärder i aktuell lokal där skåpen är placerade eller i kringliggande lokaler. Se bilaga till detta beslut för redovisning av kompenserande åtgärder.

Mot bakgrund av de kompenserande åtgärder som listas i bilagan, samt under förutsättning att skåpen tillsammans med den lokal i vilken skåpet/skåpen är placerade i övrigt ger ett skydd som tillgodoser bestämmelserna avseende säker förvaring av arkiv (RA-FS 2013:04), beviljar Stadsarkivet dispens för den lägre brandklassen EI 60.

### **Datum för beslut**

Stockholm den 29 september 2023

På kulturnämndens vägnar

Lennart Ploom  
Stadsarkivarie

### **Bilaga**

Kompenserande åtgärder

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>

